



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ЗАПОВЕД

№ 0318

Севлиево, 26.03.2015 г.

На основание чл.73 от Закона за обществени поръчки и протоколи №1, №2, №3 и №4 на комисията, назначена Заповед № 0134/10.02.2015г. на Кмета на Община Севлиево, със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в открита процедура по реда на чл. 14, ал.1 от ЗОП с предмет: „**Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Севлиево 2015/2016г.**”

ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците, съгласно критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“ е в следния ред:

Класира участниците както следва:

- I-во място: Участник № 3 – „**ВИЙОМ**“ ЕООД, гр. София, с общата оценка $E_n = 81.499$ т.
- II-ро място: Участник №4 - „**ДЕЛТА СТАР**“ АД, гр. Севлиево, с общата оценка $E_n = 81.324$ т.
- III-то място: Участник № 5 - „**ЕТРА ЛУКС**“ АД, гр. Валенсия, Кралство Испания, с общата оценка $E_n = 66.996$ т.
- IV-то място: Участник № 2 – „**ЕТРА-ЕЛ**“ ООД, гр. В. Търново с общата оценка $E_n = 61.898$ т.

Класирането е извършено по критерия икономически най-изгодна оферта, предложена от участник. Допуснатият до отваряне на ценови оферти участник, отговаря на предварително определените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката, отговаря на изискванията за технически възможности, поставени от Възложителя и същият е допуснат до класиране правилно.

ОПРЕДЕЛЯМ:

За изпълнител на обществената поръчка, участникът класиран на първо място – Участник № 3 – „**ВИЙОМ**“ ЕООД, гр. София;

ОТСТРАНЯВАМ:

➤ Участник №1 - „**ЕНЕРДЖИ ПОИНТ**“ ЕООД, гр. София:

1. **Правни основание:** чл.69, ал.1, т.3 от Зоп, във връзка с раздели III.1.1) и III.2.3) от Обявленето за обществена поръчка и раздел II. Изисквания към участниците в процедурата. Изисквания към офертите и необходимите документи от Документацията за участие.

2. **Фактическо основание:**



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, тел.: 0675 396 114
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg

С Протокол №1/10.02.2015г., комисията е изискала от Участник №1 - „ЕНЕРДЖИ ПОИНТ”ЕООД, гр.София да представи:

1. Доказателство, че посочената услуга в *Списък на услугите*, които са еднакви или сходни с предмета на обявената обществена поръчка - Образец № 2 е извършена.

2. Документи доказващи, че посочената механизация в Описание на техническото оборудване - Образец № 3 е на разположение на участника.

3. Декларация, съдържаща Списък на техническите лица, включително и тези отговарящи за качеството, които участникът ще използва за извършване на услугата - Образец № 4, в която освен посочената информация да съдържат и данни относно професионалната квалификация на Техническия ръководител, на машинистите на автобишка и на техническия сътрудник, като в нея да се посочи притежаваната квалификационна група на техническия ръководител и на машинистите на автобишка, като участникът се съобрази с изискванията за подбор, поставени от възложителя.

4. Доказателства, че участникът има на свое разположение материално-техническа база на територията на общ. Севлиево за престой и гарiranе на техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка, като в случаите на представяне на договор за наем, той да е с продължителност по-голяма от тази по договора за възлагане на обществената поръчка.

5. Доказателства, че участникът има на свое разположение обособено помещение на територията на гр. Севлиево, оборудвано с телефон за координиране на експлоатационно-ремонтните работи, като в случаите на представяне на договор за наем той да е с продължителност по-голяма от тази по договора за възлагане на обществената поръчка.

6. Оригинал на Гаранция за участие в размер на 1800лв

7. Заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ за вписване в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или съответен еквивалентен документ не е представено за изпълнение на строежи от III група, строежи от енергийната инфраструктура – трета категория.

В определения от комисията срок, Участник №1 - „ЕНЕРДЖИ ПОИНТ”ЕООД, гр.София не е представил изисканите с Протокол №1/10.02.2015г. липсващи документи и тези за отстраняване на несъответствията с критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното подадената оферта от Участник №1 - „ЕНЕРДЖИ ПОИНТ”ЕООД, гр.София не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

➤ Участник №6 - „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ”ЕАД, гр.София

1. **Правно основание:** чл.70, ал.3 от ЗОП

2. **Фактическо основание:**

С Писмо изх. № 69.12-(2)/09.03.2015г. Комисията е изискала от Участник №6 - „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ”ЕАД, гр.София да предостави подробна писмена обосновка за начина на образуване на подпоказателите:

По т.2, „**Срок отстраняване на повредата**“:

2.1 Срокът за отстраняване на повредата в ел.табло (ЕТ) и

2.2 Срокът за отстраняване на повреда в осветително тяло (ОТ)

2.3. Срокът за отстраняване на повреда на въздушната електрозахранваща мрежа (ВЕМ)

2.4. Срокът за отстраняване на повреда на подземна електrozахранваща мрежа (ПЕМ)

По т.3, „**Срок на отздаване при сигнал за неработещо осветление**”, както следва:

3.1. след подаване на сигнала за гр.Севлиево и

3.2.след подаване на сигнала за селата от община Севлиево

До изтичане на крайния срок от три работни дни от датата на получаване на искането за представяне на писмена обосновка (считано до 12.03.2015 г.), на комисията беше представена писмената обосновка на **Участник №6 - „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“ ЕАД, гр. София с вх.№69.13-(3)/12.03.2015г.**

В своята обосновка участникът е представил следните обстоятелства:

1. Участникът отново е преповторил посочените от него срокове в Предложението за изпълнение на поръчката – Образец №10.

2. Срок за отстраняване на повредата в ел.табло (ЕТ)=28.8 мин.

Направено е изброяване на дейностите, които ще бъдат извършени, а именно:

- Обезопасяване на работно място, изключване на захранващо напрежение и проверка на такова по корпуса на ел.таблото;

- Подмяна на комутационна апаратура в електрическото табло и/или подмяна на повреден часовник и/или подмяна на нагорял кабел, или отстраняване на други причини довели до неизправност на ел.табло, като офазяване, замърсяване, вандализъм, амортизация, пътнотранспортно произшествие и др.

- Включване на напрежението;

- Проверка на работоспособността;

- Осигуряване на таблото срещу неоторизиран достъп;

3. Срок за отстраняване на повреда в осветително тяло (ОТ)=28.8 мин.

Направено е изброяване на дейностите, които ще бъдат извършени, а именно:

- Обезопасяване на работно място;

- Изключване на захранващо напрежение и проверка на такова по корпуса на ел.таблото;

- Подмяна на лампа и/или подмяна на дросел и/или подмяна на ПЗУ, и/или подмяна на фасунга, и/или подмяна на разсейлател или отряжател, и/или подмяна на оповодяване

- Включване на напрежението;

- Проверка на работоспособността;

4. Срок за отстраняване на повреда на въздушната електрозахранваща мрежа (ВЕМ)=43.2 мин.

Направено е изброяване на дейностите, които ще бъдат извършени, а именно:

- Обезопасяване на работно място;

- възстановяване на проводимостта и изолация при късо съединение или подмяна на прекъснати кабели и/или подмяна на клеми или регулиране провеса на кабел, или окачване на паднал въздушен кабел или съединяване на скъсан кабел.

- Включване на напрежението;

- Проверка на работоспособността;

5. Срок за отстраняване на повреда на подземна електrozахранваща мрежа (ПЕМ)=86.4 мин.

Направено е изброяване на дейностите, които ще бъдат извършени, а именно:

- Обезопасяване на работно място;

- Временна организация на движението;

- Изкопни и подготвителни работи, начин на извършване;

- Подмяна на дефектирали кабели и/или отстраняване на повреда в свързация пакет или направа на муфи;

- Включване на напрежението;

- Проверка на работоспособността;

- Възстановяване на покритието;

6. За всички изброени по-горе подпоказатели, участникът е посочил, че при определяне на срока за отстраняване на повредата са взели под внимание най-честите причини довели до неизправност, на база дългогодишния опит в областта на поддръжка, управление, ремонт и изграждане на улично осветление на територията на Столична община и др. общини в страната.

Изтъкнал е най-честите повреди в богата им 20 годишна практика, като е изтъкнал, че натрупания опит е помогнал да се усъвършенстват и да се оптимизират с ефективни решения за отстраняване на различни видове причини.

Участникът е посочил, че разполага с високо квалифициран персонал, оборудван с необходимата техника, инструменти и материален запас за качествено и срочно извършване на поетите ангажименти.

На последно място е заявил, че при определяне на срока е отчетена тежестта на всички повреди, като са взели под внимание повредите изискващи най-дълъг срок за отстраняване.

7. Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление за гр. Севлиево – 12 мин.

В тази част от своята обосновала, участникът е посочил, че при определяне на срока е отчел редица обективни обстоятелства, а именно: налична GPS система и вграждането им в използваните транспортни средства, което ще позволи по-бързо намиране на адресите, използване на съвременна транспортна техника, мобилна връзка между диспечери и авариен екип, ежедневно следене на наложени временни ограничения на движението и получаване на информация за предстоящи ремонти на територията на Община Севлиево.

Участникът е посочил, че времето, което му е необходимо да пристигне до най-отдалечената точка в града е 9 мин., поради което предложения от него срок е напълно реалистичен.

8. Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление за селата от община Севлиево - 64.2 мин.

В тази част от обосновката, участникът е посочил, че най-отдалеченото населено място е на 32.9 км. И необходимото време за пристигане е 42 мин., поради което предложения срок е напълно достатъчен и изцяло в техните възможности.

В заключение е изтъкнал, че по отношение на него са налице обстоятелства, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1-4 от ЗОП.

След като подробно и обстойно се запозна с представената от участника обосновка, се направи преценка за наличието на алтернативни обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), както следва:

Представената от „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“ ЕАД, гр. София, обосновка за начина на образуване на предложения Срок за отстраняване на повредата в ел. табло (ЕТ), Срок за отстраняване на повреда в осветително тяло (ОТ), Срок за отстраняване на повреда на въздушната електрозахранваща мрежа (ВЕМ) и Срок за отстраняване на повреда на подземна електrozахранваща мрежа (ПЕМ) не е мотивирана, което дава основание да се приеме, че не са налице обективни обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП, изразяващи се в икономичност при изпълнение на поръчката, наличие на изключително благоприятни условия за участника и предложено техническо решение при изпълнението на обществената поръчка.

Посочването на видовите дейности, които трябва да се извършат за отстраняване на възникналата повреда сами по себе си не представляват обективни обстоятелства, тъй като същите трябва да се извършват от всеки от участниците при евентуално възлагане на поръчката.

Участникът не е посочил за извършване на всяка отделна дейност, колко време му е необходимо, за да може да се установи, че предложенията от него срок за изпълнение е напълно реалистичен и обхваща цялата работа, свързана с отстраняване на възникналата повреда.

В конкретния случай, участникът не е обвързал изготвената от него писмена обосновка с изпълнението на настоящата процедура, а говори по-принцип какви видове работи трябва за се извършат за отстраняване на евентуална повреда в ел.табло, въздушна електрозахранваща мрежа и т.н.

Участникът е трябало да посочи как ще организира работния процес на място, тъй като фирмата е със седалище в гр.София, а изпълнението на поръчката е в гр.Севлиево. Не е посочил какви екипи ще работят, ще дават ли извънредни дежурства, механизацията ще бъде ли на разположение 24 в денонощето.

Изложеното по-горе се отнася и за предложения Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление за гр.Севлиево, и за селата от община Севлиево.

По отношение на срока за отзоваване е посочено само времето за пристигане, не става ясно в него калкулирано ли е времето за мобилизация.

Считам, че участника не е посочил обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от Закона за обществените поръчки, поради което не се допуска до понататъшно участие в процедурата.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша“ №18


Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

На основание чл. 47, ал. 3 от ЗОП настоящето решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на община Севлиево



Записано обсъдено, кметът - 2 от 33 лв.

