



13.06.16г.

Изх. № П4-00027

Плевен,10.06.....2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите.

Водоземните съоръжения и ВЕЦ „Батошево 1“ са изградени в периода 1929-1930г. Обектът е съществуващ, като за водоземане от повърхностни води с цел производство на електроенергия е имало издадено разрешително по Закона за водите (ЗВ) № 1687/ 23.10.2003 г. от МОСВ. В резултат на извършена приватизационна продажба през 2004г. и промяна в собствеността на каскада „Батошево“, част от която е ВЕЦ „Батошево 1“, разрешителното е преиздадено с № 100536/ 16.08.2004 г. на новото юридическо лице. Разрешителното е изменено, продължен е срокът му на действие и е преномерирано с № 11140068/ 26.11.2009 г. Срокът на действие е изтекъл на 24.10.2015 г., поради което настоящият собственик на ВЕЦ „Батошево 1” подава заявление за издаване на разрешително за водоземане.

1. Цел на заявеното използване на водите: производство на електроенергия, посредством съществуваща ВЕЦ „Батошево 1”;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: р. Росица, ляв приток на р. Янтра, поречие Янтра, водно тяло (EUCD_RWB) **BGIY400R003**, в която при пункта на водохващане протичат:

- средномногогодишно водно количество – 3,76 м³/сек;
- водно количество с обезпеченост 95% – 1,28 м³/сек;

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

• **Бент** – съществуващо водохващане чрез съществуващ бент с височина 1,70м на р. Росица, изградено до регулацията на с. Батошево, на котва дъно река 270,50 и оразмерено за 3,750 м³/сек;

• **Рибен проход** – съществуващ, разположен в тялото на десния устой на водохващането, на 0,35м под преливния ръб на преливника. Състои се от 4 бр. каскадно наредени малки басейни с дължина 1,00м и дълбочина 0,55м. Светлата ширина на рибния проход е 0,83м. Стените между басейните са с ширина 0,20м и с отвори 0,20/0,20м, разположени на 0,20м от дъното на басейна. Срещуположно на отвора има преливник с размери 0,07/0,07м. Отворите са разположени шахматно един спрямо друг.

• **Деривационен (силов) канал** – съществуващ, с дължина 1200м и проводимост 3,750 м³/сек;

• **Дневен изравнител** – съществуващ, с обем 52 м³;

- **Напорен водопровод** – съществуващ, с диаметър Ø1200 мм и дължина до водонапорна кула – 80м, водна кула с вътрешен диаметър 4,50 м и височина 10,00м и напорна част след водната кула – 48 м;

- **Сградоцентра ВЕЦ „Багошево 1”** – съществуваща изградена на кота 251,80 под с.Багошево. Оборудвана с три турбини 2X240 кВа и 1X120 кВа, т.е. общата инсталирана мощност е 600 кВа. Нетния напор на централата е 21,00м;

- **Долна вада ВЕЦ „Багошево 1”** – съществуваща. Водите постъпват в р.Росица в точка с координати: СШ 42° 54' 40,4" и ИД 25° 05' 33,4".

4. Място на водоземане: Точка на водоземане с географски координати: **СШ 42° 54' 14" и ИД 25° 05' 02"** в землището на с. Батошево с ЕКАТТЕ 02885, община Севлиево, област Габрово.

5. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: ВЕЦ „Багошево 1”, съществуваща сградоцентра разположена в имот с номер 000500 в землището на с. Батошево с ЕКАТТЕ 02885, община Севлиево, област Габрово.

6. Проектни- параметри на използването:

6.1. Разрешено водно количество – до 3750 л/сек;

6.2. лимит на ползваната вода – до 65,00 млн. м³/год.;

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:

7.1.1. Да се извършва ежемесечно наблюдение и периодичен отчет на ползваните водни обеми. В края на всяка календарна година да изпраща в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр.Плевен справка – отчет за ползваните водни количества.

7.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

7.2.1. Съгласно чл.194, ал.1, т.1, б „а” за правото на водоземане се заплаща такса на базата на използваното водно количество.

7.2.2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Басейновата дирекция информация за изчисляване на дължимите такси по образеца, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.

7.2.3. Внася определените такси, след потвърждаването им с писмо от Директора на Басейновата дирекция по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същите са по Закона за водите.

7.3. Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне:

7.3.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

7.4. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:

7.4.1. Да се осигурява необходимото минимално водно количество след всяка точка на водовземане в размер на 376 л/сек.

7.5. Монтиране на измервателни устройства за измерване на ползваните за различни цели водни обеми в определения в разрешителното срок:

7.5.1. Да се монтират необходимите измервателни устройства/измервателно устройство;

7.5.2. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателните устройства/измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното.

7.6. Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения:

7.6.1. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане;

7.7. Уведомяване на контролиращия орган за датата на монтиране на измервателното устройство:

7.7.1. Да се уведоми своевременно Басейнова дирекция „Дунавски район” с център гр. Плевен за датата на монтиране на измервателните устройства/измервателното устройство. Басейнова дирекция да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираните измервателни устройства/измервателно устройство, в съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.

7.8. Уведомяване на контролиращия орган за неизправност на монитираното измервателно устройство в определения в разрешителното срок:

7.8.1. При установяване на неизправност на монтираните измервателни устройства/измервателно устройство, титулярът на разрешителното е длъжен да уведоми писмено контролиращия орган, относно датата на установяване на неизправността.

7.9. Предоставяне на директора на басейновата дирекция на доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година:

7.9.1. Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” с център гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година.

7.10. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:

7.10.1. Да се съставят ежемесечно протоколи за ползваните водни обеми, които да се изпращат в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, в края на всяка календарна година.

7.11. Осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и с предмета на проверката:

7.11.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

7.11.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.

7.12. Други изисквания, съобразени със спецификата на водовземането:

7.12.1. Да поддържа в изправност измервателното устройство/измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателните устройства се заплаща такса за водовземане на базата на пропускателната способност на съоръжението, на което е монтирано измервателното устройство за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от

последната проверка на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен до момента на възстановяване на изправността му.

7.13. Продължаване на разрешителното:

7.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **не по-късно от 3 месеца преди изтичането му;**

7.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите;

7.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

7.14. Отнемане на разрешителното:

7.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

7.14.1.1. Осъществяване на водоземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

7.14.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

7.14.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

7.14.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

7.14.2. Отнемането може да се отнася до част от водоземаването и/или ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

7.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане,

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова Дирекция „Дунавски район”