



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВ4-00128

Гр. Плевен, 27.01.2018 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води чрез „КИ Караките – Бяла – Стоките“, № 11510186/14.03.2008 г., изменено и с продължен срок с решение № 983/24.01.2013 г. След преглед на изпълнението на условията на разрешителното е установено черпене на по-големи количества от разрешените в разрешителното, за което с писмо изх. № ПВ4-00128/04.01.2018 г. е уведомен титуляра на разрешителното да подаде заявление за изменение на разрешените водни количества. С вх. № ПВ4-00128/19.01.2018 г. е постъпило заявление за изменение на разрешително 11510186/14.03.2008 г., изменено и с продължен срок с решение № 983/24.01.2013 г., придружено с обосновка на необходимите водни количества и на целите, за които се ползва водата.

**1. Цел на заявеното използване на водите:**

- Обществено питьено-битово водоснабдяване

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** - не се променя

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

Без промяна в конструкцията и оборудването

**4. Място на водовземане:** не се променя

**5. Обект на водоснабдяване:** не се променя

**6. Проектни параметри на използването:**

Средноденонощен дебит: 0.09 л/сек

Годишен воден обем: 2838 куб.м

Останалите параметри не се променят.

**7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

- ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения;
- ежемесечно измерване на ползваните и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори

- Денните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.

- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати и

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и амониеви йони;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42

e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен дебит, разрешено водно количество и цели.
- Да се подържа в изправност водомера за отчитане на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от извора.

**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:**

Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

