



Изх. № ПВ4-00003

Гр. Плевен, ...19.02... 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез „ШК – Мазалат - Ряховците“, № 11530081/17.12.2007 г., изменено и с продължен срок с решение № 1134/05.08.2013 г. Мотивите за исканото изменение са свързани с намаления обем на производство на дружеството.

1. Цел на заявеното използване на водите:

- *Промислено водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: - не се променя

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Без промяна в конструкцията и оборудването

4. Място на водовземане: не се променя

5. Обект на водоснабдяване: не се променя

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 0.1 л/сек

Годишен воден обем: 3154 куб.м

Минимално водно количество: 2000 куб.м./годишно

Останалите параметри не се променят.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане;
- ежемесечно измерване на динамичното водно ниво
- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

- а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати и
- б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и амониеви йони;

• Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен дебит, разрешено водно количество и цели.

• Да се поддържа в изправност водомера за отчитане на черпените водни количества от кладенеца.

• Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.




8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

Басейнова Дирекция „ Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is from the Basin Directorate 'Danubian Region' (Басейнова дирекция „Дунавски район”) and is located in the center-right of the page. The signature is a complex, looping scribble that partially obscures the stamp.